ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

П Р И К А З

«09» 09 2025 г. № 956

О мерах, направленных на усиление противопожарной защиты в организациях государственной системы здравоохранения города Москвы

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях предупреждения пожаров, обеспечения безопасности людей и повышения уровня противопожарной защищенности в организациях государственной системы здравоохранения города Москвы **ПРИКАЗЫВАЮ**:

1. Утвердить:

1.1. План организационно-технических мероприятий, направленных на усиление противопожарной защиты в организациях государственной системы здравоохранения города Москвы (далее – План мероприятий) (приложение 1 к настоящему приказу).

1.2. Перечень организационно-распорядительной, технической и иной документации, обязательной к оформлению в организациях государственной системы здравоохранения города Москвы (приложение 2 к настоящему приказу).

1.3. Состав Комиссии Департамента здравоохранения города Москвы по проверке соблюдения норм и правил пожарной безопасности в организациях государственной системы здравоохранения города Москвы (приложение 3 к настоящему приказу).

1.4. Положение о Комиссии Департамента здравоохранения города Москвы по проверке соблюдения норм и правил пожарной безопасности в организациях государственной системы здравоохранения города Москвы (далее – Комиссия, Организации) (приложение 4 к настоящему приказу).

1.5. Форму согласования кандидата на должность начальника службы пожарной безопасности, специалиста (ведущего специалиста) по пожарной безопасности (приложение 5 к настоящему приказу).

1.6. Форму справки-доклада руководителя организации государственной системы здравоохранения города Москвы о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (приложение 6 к настоящему приказу).

1.7. Форму плана мероприятий по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки (отделом пожарной безопасности Службы обеспечения комплексной безопасности, Государственным пожарным надзором) (приложение 7 к настоящему приказу).

1.8. Форму донесения о срабатывании систем противопожарной защиты (приложение 8 к настоящему приказу).

1.9. Форму донесения по обстановке, сложившейся в результате пожара (приложение 9 к настоящему приказу).

2. Руководителям Организаций обеспечить:

2.1. Неукоснительное соблюдение норм и правил пожарной безопасности в Организациях.

2.2. Исполнение Плана мероприятий в соответствии с утвержденными сроками.

2.3. Личное проведение мониторинга соблюдения противопожарного режима, состояния первичных средств пожаротушения, систем противопожарной защиты, а также путей эвакуации в Организациях с составлением соответствующих актов.

Срок: не реже одного раза в квартал

2.4. Проведение Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Организациях с обязательным рассмотрением результатов мониторинга, указанного в пункте 2.3 настоящего приказа, действующих предписаний органов государственного контроля (надзора), а также вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности.

Срок: не реже одного раза в квартал

2.5. Обязательное согласование с должностными лицами (ответственными за обеспечение пожарной безопасности) Организаций закупочных процедур в части пожарной безопасности (подготовка технического задания, рассмотрение заявок и направляемой документации поставщиками (подрядчиками, исполнителями).

Срок: постоянно

3. Заместителю руководителя Департамента здравоохранения города Москвы – председателю Комиссии **Сапсай А.Н.** обеспечить:

3.1. Организацию проведения контрольных и профилактических мероприятий в Организациях в порядке, установленном Положением о Комиссии.

3.2. Контроль за исполнением утвержденного Плана мероприятий.

3.3. Организацию проведения служебного расследования (**в течение первых суток**) в случае возгорания с выездом на место и подготовку

материалов расследования **в течение трех рабочих дней** с последующим рассмотрением результатов на заседании Комиссии, в соответствии с Положением о Комиссии.

4. Директору Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы» **Орлову М.П.**, исполняющему обязанности директора Государственного казенного учреждения города Москвы «Соцэнерго Департамента здравоохранения города Москвы» **Залевскому Д.П.**, обеспечить:

4.1. Контроль за соблюдением требований нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности при проведении подрядными организациями работ в Организациях.

4.2. Соблюдение требований действующего законодательства по пожарной безопасности при разработке проектной документации на текущий и капитальный ремонт зданий, сооружений и помещений Организаций.

4.3. Участие совместно с представителями Организаций в приемке выполненных работ в части их соответствия требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности.

5. Признать утратившими силу:

- приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 26 июля 2022 г. № 726 «О мерах, направленных на усиление противопожарной защиты в учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы»;

- пункт 5 приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 30 августа 2022 г. № 842 «О согласовании назначения кандидатов на отдельные должности организаций, учреждений и предприятий, в отношении которых Департамент здравоохранения города Москвы осуществляет функции и полномочия учредителя»;

- приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 28 апреля 2023 г. № 458 «О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 26 июля 2022 г. № 726».

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента здравоохранения города Москвы **Сапсай А.Н.**

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы **А.И. Хрипун**

Приложение 1
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от «09» 09 2025 г. № 956

ПЛАН
организационно-технических мероприятий, направленных на усиление противопожарной защиты в организациях государственной системы здравоохранения города Москвы

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
Раздел I. Организационные мероприятия						
1.1.	Введение (изменение) в пределах штатной численности в расписание должности начальника службы пожарной безопасности и/или специалиста (ведущего специалиста) по пожарной безопасности с его подчинением непосредственно руководителю организации	Приказ Минтруда России от 11.10.2021 № 696н; распоряжения Департамента здравоохранения города Москвы от 25.12.2017 № 1715-р, от 08.09.2015 № 1022-р	В течение одного месяца с даты издания приказа	Руководитель организации	Приказ о введении 1,0 ставки	
1.2.	Назначение на должность начальника службы пожарной безопасности, специалиста (ведущего специалиста) по пожарной безопасности осуществлять после согласования (в виде собеседования) с начальником	Оперативная обстановка	Постоянно	Руководитель организации	Письмо руководителя организации о согласовании	Приложение 5 к настоящему приказу

№ п/п	Нанменование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
	отдела пожарной безопасности Службы обеспечения комплексной безопасности ГБУЗ особого типа «МТНПЦМК (ЦЭМП) ДЗМ»					
1.3.	Проведение обучения (дополнительные профессиональные программы – программы профессиональной переподготовки) начальника службы, специалиста (ведущего специалиста) по пожарной безопасности	Приказ МЧС России от 05.09.2021 № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности» (далее – Приказ МЧС России № 596); п. 2 приложения № 3 приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований	Один раз, при назначении на должность, а для уже назначенных на должность – в течение одного месяца с даты издание приказа	Руководитель организации	Диплом о профессиональной переподготовке	

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
		к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (далее – Приказ МЧС России № 806)				
1.4.	Проведение обучения сотрудников организации по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации в области пожарной безопасности	п. 3 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ); п. 1 приложения № 3 Приказа МЧС России № 806, Приказ МЧС России № 596	Согласно срокам прохождения обучения	Руководитель организации	Удостоверение о повышении квалификации	
1.5.	Проведение обучения мерам пожарной безопасности в объеме противопожарных инструктажей	п.3 ППР в РФ; Приказ МЧС России № 806	Постоянно	Ответственный за обеспечение пожарной безопасности	Проведение инструктажей, запись в журналах	Особое внимание обратить на правильность заполнения

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнеиия	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
				(далее – ответственный за ПБ), Руководители структурных подразделений		разделов и граф журнала регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте
1.6.	Разработка организационно-распорядительной, технической и иной документации, обязательной к оформлению в организациях государственной системы здравоохранения города Москвы	Приложение 2 к настоящему приказу	В течение одного месяца с даты издания приказа	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Приказы, инструкции и т.д.	
1.7.	Актуализация деклараций пожарной безопасности и регистрация в установленном порядке с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности	ст. 64 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – № 123-ФЗ); Приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Зарегистрированная декларация пожарной безопасности	

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
		обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»				
1.8.	Предоставление на согласование документации по проведению работ и услуг, связанных с системами противопожарной защиты	Распоряжение Департамента здравоохранения города Москвы от 25.02.2022 № 689-р; распоряжение Департамента здравоохранения города Москвы от 30.03.2021 № 07-18-1297/21	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Комплект документов	
1.9.	Рассмотрение вопросов по пожарной безопасности на заседаниях Комиссии по предупреждению и ликвидации	Постановление Правительства Москвы от	Ежеквартально	Руководитель организации	Протокол заседания комиссии	

№ п/п	Наименование мероприятий	Осиование	Срок исполиеиия	Ответствеиный исполнитель	Форма завершения	Примечание
	чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации	30.03.2004 № 180-ПП				
1.10.	Проведение практической тренировки по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, других лиц, находящихся в здании, сооружении	п.9 ППР в РФ; Методические рекомендации от 4.09.2007 № 1-4-60-10-19 «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях»	Не реже одного раза в полугодие	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Комплект организационно-планирующих документов	Проведение практической тренировки по эвакуации людей при пожаре на каждом объекте защиты с массовым пребыванием людей (более 50 человек)
1.11.	Контроль за соблюдением требований норм и правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных и других пожароопасных работ. Обеспечение постоянного присутствия ответственных должностных лиц организации при проведении данных работ	Раздел XVI ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Наряд-допуск	
1.12.	Обеспечение на объекте защиты с массовым пребыванием людей наличия исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее одного средства индивидуальной защиты органов	п.30 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
	дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного					
1.13.	Обеспечение наличия в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. Также пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее одного фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее одного средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	п. 56 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	
1.14.	Организация работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения	п.54 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Информация о работах, проводимых с системами противопожарной защиты, вносится в журнал эксплуатации систем	Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
	пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации)				противопожарной защиты	противопожарной защиты
1.15.	Обеспечение восстановления, организация хранения технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	п.54 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	
1.16.	Проведение ежегодных испытаний систем противопожарной защиты до их замены в установленном порядке (при эксплуатации систем противопожарной защиты сверх срока службы) установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации)	п. 54 ППР в РФ	1 раз в год	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Документы подтверждающие проведения испытаний	
1.17.	Обеспечение в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. Для безадресных систем пожарной	п. 10 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
	сигнализации указывается группа контролируемых помещений					
1.18.	Выполнение расчета по оценке индивидуального пожарного риска	ст. 6 № 123-ФЗ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Отчет по результатам расчета по оценке индивидуального пожарного риска	В случае если не выполнены требования ч. 2 ст. 6 № 123-ФЗ
Раздел II. Технические мероприятия						
1. Системы противопожарной защиты						
1.1.	Обеспечение объектов защиты наличием системы пожарной сигнализации (СПС), с соблюдением проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий	ст. 5, 83 № 123-ФЗ; п.54 ППР в РФ	До фактического завершения	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение, комплект технической документации	
1.2.	Обеспечение объектов защиты наличием системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) с соблюдением проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий	ст. 5, 84 № 123-ФЗ; п.54 ППР в РФ	До фактического завершения	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение, комплект технической документации	
1.3.	Обеспечение объектов защиты наличием системами противопожарной защиты (системой противодымной вентиляции; системой противодымной защиты, автоматическими установками пожаротушения) с соблюдением	ст. 5, 85 № 123-ФЗ; п.54 ППР в РФ	До фактического завершения	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение, комплект технической документации	

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
	проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий					
1.4.	Обеспечение подачи светового и звукового сигнала о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения	ч. 7 ст.83 № 123-ФЗ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	
1.5.	Обеспечение автоматического дублирования сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре, в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2	ч. 7 ст.83 № 123-ФЗ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Акт о подключении к «Единому дежурному диспетчерскому центру»	
1.6.	Обеспечение автономными резервными источниками электроснабжения системы противопожарной защиты, установленные в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1	ч.1 ст.82 № 123-ФЗ	До фактического завершения	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	
1.7.	Контроль по недопущению перевода средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также отключения отдельных линий (зон) защиты	п. 55 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ		
1.8.	Контроль по недопущению выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением	п. 55 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации,		

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
	систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей			ответственный за ПБ		
1.9.	Обеспечение необходимых мер по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов	п. 55 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	
1.10.	Проведение перекатки пожарных рукавов	п.50 ППР в РФ	Не реже одного раза в год	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Акт о проведении перекатки, запись в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	
1.11.	Обеспечение исправного состояния, своевременного обслуживания и ремонта внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, а также надлежащее состояние водокольцевых катушек	п.50 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Запись в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	
1.12.	Обеспечение исправности и проведение проверок работоспособности задвижек,	п.52 ППР в РФ	Не реже двух раз в год	Руководитель организации,	Запись в журнал эксплуатации	

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный нсполннтель	Форма завершения	Примечание
	с электроприводом установленных на обводных линиях водомерных устройств			ответственный за ПБ	систем противопожарной защиты	
1.13.	Обеспечение исправности и проведение проверок работоспособности пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов	п.52 ППР в РФ	Ежемесячно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Запись в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	
1.14.	Обеспечение исправности, своевременного обслуживания и ремонта наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации	п. 48, 49 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	
1.15.	Обеспечение помещений насосных станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. Обеспечение наличия на каждой задвижке и насосном пожарном агрегате табличек с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей	п.51 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	
1.16.	Обеспечение помещений насосных станций телефонной связью с помещением пожарного поста	п. 5.10.14 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
		п. 6.10.14 СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования				
1.17.	Обеспечение проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений	п. 43 ППР в РФ	Не реже 1 раза в год	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Акт	Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами
2. Эвакуационные пути и выходы						
2.1.	Обеспечение соблюдения проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) при эксплуатации эвакуационных путей и выходов	п.23 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
2.2.	Обеспечение наличия и исправного состояния устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств «антипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания	п.14 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	
2.3.	Обеспечение наличия на объекте защиты документации, подтверждающей пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов отделки внешних поверхностей наружных стен и фасадных систем, применение облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытий полов путей эвакуации, а также зальных помещений	п. 25 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	
2.4.	Обеспечение возможности свободного открывания изнутри без ключа запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров,	п. 26 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	

№ п/п	Наименоваиие мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
	холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности) (для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану)					
2.5.	Обеспечение на объекте защиты, на котором возник пожар, подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара	п. 26 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, дежурный персонал	Наличие запасных ключей от всех помещений на пожарном посту (пост охраны)	
2.6.	Обеспечение при размещении в помещениях и на путях эвакуации (за исключением лестниц и лестничных клеток) технологического, выставочного и другого оборудования, а также сидячих мест для ожидания обеспечивает геометрические параметры эвакуационных путей,	п. 28 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
	установленные требованиями пожарной безопасности					
2.7.	Обеспечение на объектах защиты надежного закрепления ковров, ковровых дорожек, укладываемых на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах	п. 31 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	
2.8.	Обеспечение наличия и работоспособности аварийного освещения на путях эвакуации	п.37 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	Аварийное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения
2.9.	Обеспечение нормальной видимости световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности	п. 37 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	
2.10.	Обеспечения расстояние между кроватями в больничных палатах не менее 0,8 метра, а центральный основной проход – шириной не менее 1,2 метра. Стулья, тумбочки и другая мебель не должны загромождать эвакуационные пути и выходы, уменьшая ширину путей эвакуации,	п. 116 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
	установленную требованиями пожарной безопасности.					
3. Первичные средства пожаротушения, средства защиты и спасения людей при пожаре						
3.1.	Обеспечение зданий и помещений организации необходимым типом и количеством первичных средств пожаротушения (огнетушители), а также соблюдения сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя	п.60 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Журнал учета, проверки, наличия и состояния огнетушителей, расчет необходимого количества огнетушителей	При защите помещений огнетушителями, следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами
3.2.	Обеспечение зданий и помещений организации необходимым типом и количеством первичных средств пожаротушения (пожарные щиты)	п. 410 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	
3.3.	Обеспечение замены огнетушителя, отправленного с объекта защиты на перезарядку, заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку	п. 403 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	
3.4.	Обеспечение расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений,	п. 406 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
	оборудования), которое не должно превышать: - 20 метров для помещений административного и общественного назначения; - 30 метров для помещений категорий А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности; - 40 метров для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности; - 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности					
3.5.	Обеспечение на каждом огнетушителе, установленном на объекте защиты, наличия порядкового номера, нанесенного на корпус огнетушителя, даты зарядки (перезарядки), опломбирования, запускающего или запорно-пускового устройства	п. 407 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	
3.6.	Обеспечение размещения огнетушителей, в коридорах, проходах таким образом, чтобы они не препятствовали безопасной эвакуации людей	п. 409 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
						подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание
3.7.	Обеспечение персонала и пациентов средствами спасения с высоты. Обеспечение индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара	п. 30 ППР в РФ;	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	
3.8.	Обеспечение наличия носилок в зданиях и сооружениях, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно. Из расчета одни носилки на пять пациентов, неспособных передвигаться самостоятельно (инвалиды)	п.116 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	
4. Электрические сети, электроустановки, электроприборы и приборы освещения						
4.1.	Проведение замеров сопротивления изоляции электрических сетей	В соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ) Приказа от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации	Один раз в 3 года, один раз в год (в открытых сооружениях, а также в сырых, пожароопасных и взрывоопасных помещениях)	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Акт	

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
		электроустановок потребителей электрической энергии» (далее – ПТЭ ЭП)				
4.2.	Контроль по недопущению эксплуатации участков электросети с поврежденной изоляцией и со следами термического воздействия	п.35 ППР в РФ; ПУЭ; ПТЭ ЭП	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ		
4.3.	Контроль по недопущению эксплуатации светильников (люминесцентные и с открытыми лампами накаливания) без защитных плафонов, предусмотренных конструкцией светильников	п.35 ППР в РФ; в соответствии с требованиями ПУЭ; ПТЭ ЭП	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ		
4.4.	Приведение электропроводки, пришедшей в ветхое состояние и не отвечающей требованиям правил устройства электроустановок, в соответствие с требованиями нормативных документов по электроэнергетике	п.35 ППР в РФ; в соответствии с требованиями ПУЭ; ПТЭ ЭП	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	
4.5.	Обеспечение наличия устройств защиты от дугового пробоя, которые поддерживаются в исправном состоянии электроустановки зданий (установка устройств защиты от дугового пробоя в распределительных и групповых сетях электроснабжения систем противопожарной защиты и систем медицинского назначения,	п.35 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	Электроустановки зданий Оборудование таких зданий, введенных в эксплуатацию до 1 марта 2024 г., указанными устройствами защиты

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
	поддерживающих жизнедеятельность пациентов, не допускается)					осуществляется при их реконструкции или капитальном ремонте.
5. Знаки пожарной безопасности						
5.1.	Обеспечение наличия на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 № 123-ФЗ	п.12 ППР в РФ; СП 12.13130.2009	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Перечень категорируемых помещений, на основании проведенного расчета	
5.2.	Организация обозначения направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	
5.3.	Обеспечение наличия знаков пожарной безопасности (Приложение К, Л ГОСТ 12.4.026-2015), обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения	п. 36 ППР в РФ; ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
		и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (далее - ГОСТ 12.4.026-2015); п. 5.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности (далее - СП 3.13130.2009)				
5.4.	Обеспечение наличия знака (ЕС02) средства выноса (эвакуации) пораженных	Таблица Л.2 ГОСТ 12.4.026-2015	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	На дверях и стенах помещений в местах размещения средств выноса (эвакуации) пораженных
5.5.	Обеспечение установки световых оповещателей «Выход» над	п. 5.3 СП 3.13130.2009	Постоянно	Руководитель	Фактическое обеспечение	Эвакуационные знаки пожарной

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
	эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону			организации, ответственный за ПБ		безопасности, принцип действия которых основан на работе от электрической сети, должны включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения
5.6	Обеспечение окрашивания кислородного оборудование в голубой цвет или нанесения полосы голубого цвета	п. 1.6 ГОСТ 12.2.052-81 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности (далее – ГОСТ 12.2.052-81)	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	
5.7	Обеспечение наличия на кислородном оборудовании надписи: «Кислород. Опасно!»	п. 1.6 ГОСТ 12.2.052-81	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	Надпись наносят черной краской по голубому фону или голубой краской по любому фону. Указанное требование

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
						не распространяется на средства индивидуальной защиты
5.8	Обеспечение наличия запрещающего знака (Р01): «Запрещается курить!»	Приложение Е ГОСТ 12.4.026-2015	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	
6. Общие требования и общестроительные мероприятия						
6.1.	Обеспечение своевременной очистки объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности	п.73 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	
6.2.	Обеспечение проведения работ по очистке от мусора и посторонних предметов приямков у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений)	п.18 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	
6.3.	Контроль по недопущению курения табака и никотиносодержащей продукции	п. 11 ППР в РФ; Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции»	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ		

№ п/п	Наименование мероприятий	Основанне	Срок исполнення	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
6.4.	Обеспечение соблюдения проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования (деревянные конструкции чердаков, драпировки и шторы в актовых и конференц-залах, физиотерапевтических отделениях, помещениях гипербарической оксигенации, диктофонных центрах должны быть обработаны огнезащитным составом), а также проверки качества огнезащитной обработки (пропитки)	п.13 ППР в РФ	Постоянно (при отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Акт (протокол) проверки качества огнезащитного покрытия	
6.5.	Обеспечение содержания наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, а также проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц металлических	п.17 ППР в РФ; п.6.1.4, 7.1, 7.3, 7.4 ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний	Постоянно, испытание не реже одного раза в пять лет, не менее одного раза в год необходимо проводить обследование целостности конструкции	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Протокол испытаний, акт обследования	Обеспечение наличия табличек (бирок) на пожарных лестницах и ограждениях крыш с информацией о результатах испытания
6.6.	Обеспечение проведения работ по заделке негорючим материалом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения	п.15 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	

№ п/п	Наименование мероприятий	Осиование	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
	противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами					
6.7.	Обеспечение оборудования пожароопасных помещений, противопожарными дверьми с требуемым пределом огнестойкости	ст. 88 № 123-ФЗ; Свод правил СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (далее – СП 12.13130.2009)	До фактического завершения	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Акт выполненных работ	
6.8.	Обеспечение закрывания на замок дверей (люков) чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей (на дверях (люках) указанных помещений разместить информацию о месте хранения ключей	п. 18 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое обеспечение	
7. Запретнть в подведомственных организациях						
7.1.	**«Прн эксплуатации эвакуацнонных путей, эвакуационных и аварийных выходов:** а) устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие	п. 16,27,22,37, 117 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ		

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
	нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств); б) устанавливать глухие решетки на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности; в) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; г) закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам; д) устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов; е) размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных					

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
	воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров; ж) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств; з) размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы					

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
	в приямках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир; и) устраивать в тамбурах выходов из зданий сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; к) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; л) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования; м) закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности; н) устанавливать кровати в коридорах, холлах и на других путях эвакуации					
7.2.	**«При эксплуатации электрического оборудования:** а) применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений) (на объектах защиты с массовым пребыванием людей);	п. 22,33,32, 34, 35 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ		

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
	б) оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (не отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации; в) прокладку и эксплуатацию воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий; г) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия; д) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; е) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками					

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
	(рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами; ж) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией; з) использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; и) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы; к) использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных					

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
	и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта; л) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку; м) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя					
7.3.	**«При эксплуатации объекта защиты:** а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы; б) использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные	п. 35, 44, 45, 117, 40 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ		

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
	этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности; в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы; г) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода); д) проводить уборку помещений и чистку одежды с применением					

№ п/п	Наименование мероприятнй	Основание	Срок исполиения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
	бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи); е) эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности; ж) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности; з) проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы (на объектах защиты с массовым пребыванием людей);					

№ п/п	Нанменование меропрнятнй	Основание	Срок нсполнення	Ответственный нсполнитель	Форма завершения	Примечание
	и) превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре (при отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека); к) эксплуатировать технологическое оборудование в взрывопожароопасных помещениях (установках) при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации); л) использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией; м) слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети (в том числе при авариях);					

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполиения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечаиие
	н) пользоваться неисправными газовыми приборами; о) оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя; п) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами); р) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов					
7.4.	**Прн эксплуатации систем вентиляции и кондициоиирования воздуха:**	п. 41 ППР в РФ	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ		

№ п/п	Нанменование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
	а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; в) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; г) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения; д) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества; е) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование					
7.5.	**При хранении, подачи кислорода и закиси азота:** а) устанавливать и хранить баллоны с кислородом в зданиях медицинских организаций, если это не предусмотрено проектной документацией	п. 117 ППР в РФ;	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ		
Раздел III. Отчетность						
1.1.	Предоставление справки-доклада руководителя подведомственной организации о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (на электронную почту LeonovVV2@zdrav.mos.ru)	Обеспечение работы Комиссии	1 раз в год в срок до 1 мая, а также за три дня до начала проведения выездной проверки отделом пожарной безопасности Службы обеспечения комплексной безопасности	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Справка-доклад	Приложение 6 к настоящему приказу

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
1.2.	Представление донесения о планируемых контрольных мероприятиях органом государственного пожарного контроля (надзора) (на электронную почту RyvaevAY@zdrav.mos.ru)	Поручение от 22.11.2021 № 07-18-2478/21	Заблаговременно до начала контрольного мероприятия (за трое суток)	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Донесение	
1.3.	Предоставление на согласование планов мероприятий по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки органом государственного пожарного контроля (надзора) и отделом пожарной безопасности Службы обеспечения комплексной безопасности ГБУЗ особого типа «МТНПЦМК (ЦЭМП) ДЗМ» (на электронную почту LeonovVV2@zdrav.mos.ru)	Служебная необходимость	В течение 5 рабочих дней после окончания проверки	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Отчет	Приложение 7 к настоящему приказу
1.4.	Представление донесения при срабатывании систем противопожарной защиты (по средствам СМС информирования начальника отдела пожарной безопасности Службы обеспечения комплексной безопасности и направления документов на электронную почту LeonovVV2@zdrav.mos.ru)	Оперативная необходимость	СМС информирование в течение 1 часа, отчет необходимо представить в течение 5 (пяти) часов	Руководитель организации, ответственный за ПБ	1.СМС информирование и донесение 2. Материалы служебного расследования (Акт о работоспособности СПС, объяснительные, приказ о наказании виновных и т.п.)	Приложение 8 к настоящему приказу
1.5.	Представление оперативной информации о произошедшем пожаре или пожароопасной ситуации (задымление, возгорание) и других	Оперативная необходимость	1. Незамедлительно 2. В течение трех дней	Руководитель организации, ответственный за ПБ	1. СМС информирование и донесение	Приложение 9 к настоящему приказу

№ п/п	Наименование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
	чрезвычайных ситуациях, создающих угрозу возникновения пожара на объекте: - дежурному Департамента здравоохранения города Москвы тел.: 8-499-251-45-03; - в ГБУЗ особого типа «МТНПЦМК (ЦЭМП) ДЗМ» тел.: 8-495-632-96-71, 8-495-632-96-73, факс: 8-495-632-96-72. Одному из сотрудников отдела пожарной безопасности (по средствам СМС информирования): - начальнику отдела пожарной безопасности Сухоницкому Николаю Евгеньевичу, тел.: 8-929-502-67-15; - заместителю начальника отдела пожарной безопасности Пронину Сергею Александровичу, тел.: 8-929-594-52-51, - ведущему специалисту по пожарной безопасности Грибань Денису Игоревичу, тел.: 8-999-002-78-93; - ведущему специалисту по пожарной безопасности Чараеву Игорю Александровичу тел.: 8-917-123-40-80; - специалисту по пожарной безопасности Рываеву Александру Юрьевичу тел.: 8-985-052-99-88, а при наступлении тяжких последствий (травмировании, гибели людей и др.) – лично руководителю Департамента здравоохранения города Москвы				2. Материалы служебного расследования (фотографии с места пожара, объяснительные, договоры, протокол КЧС и ПБ, приказ о наказании виновных и т.п.)	

№ п/п	Нанменование мероприятий	Основание	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Форма завершения	Примечание
1.6.	Ведение и актуализация Регистра «Пожарная безопасность объектов здравоохранения города Москвы» (электронная форма на сайте https://rf.niioz.ru)	Поручение от 19.05.2025 № ДЗМ-ИН-4277/25	Постоянно	Руководитель организации, ответственный за ПБ	Фактическое завершение	Проводить актуализацию ежемесячно до 25 числа каждого месяца

Примечание: при отмене или изменении действующих нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, на которые даются ссылки в настоящем приказе, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Приложение 2
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от «09» 09 2025 г. № 956

Перечень
организационно-распорядительной, технической и иной документации, обязательной к оформлению в организациях государственной системы здравоохранения города Москвы

Ссылки на используемые нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные документы по пожарной безопасности:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (далее – ГК РФ);
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ-69);
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент по пожарной безопасности» (далее – ФЗ-123);
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273);
- Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (далее – ФЗ-15);
- постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (далее – ПП № 87);
- постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ);
- постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2020 г. № 1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» (далее – ПП № 1084);
- СП 77.13330.2016 «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации» (далее – СП 77.13330);
- ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание
и текущий ремонт» (далее – ГОСТ Р 54101-2010);
- ГОСТ Р 58202-2018 «Производственные услуги. Средства индивидуальной защиты людей при пожаре. Нормы и правила размещения и эксплуатации. Общие требования» (далее – ГОСТ Р 58202-2018);
- ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» (далее – ГОСТ Р 53254-2009);

- ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний» (далее – ГОСТ Р 53292-2009);
- ГОСТ Р 57327-2016 Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний (далее – ГОСТ Р 57327-2016);
- ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее – ГОСТ Р 59638-2021);
- ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее – ГОСТ Р 59639-2021);
- ГОСТ Р 59636-2021 «Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее – ГОСТ Р 59636-2021);
- ГОСТ Р 59642-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля» (далее – ГОСТ Р 59642-2021);
- ГОСТ Р 59641-2021 «Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (далее – ГОСТ Р 59641-2021);
- приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 13 февраля 2023 г. №318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности» (далее – Приказ МЧС № 171);
- приказ Главного управления МЧС России по г. Москве и Департамента ГОЧСиПБ по городу Москве от 1 апреля 2020 г. № 327/27-08-232/20 «Об упорядочении работы по подключению систем пожарной сигнализации к программно-аппаратному комплексу системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров «Стрелец-Мониторинг» (далее – Приказ № 327/27-08-232/20);

- приказ МЧС России от 5 сентября 2021 г. № 596 «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности» (далее – Приказ МЧС № 596);

- приказ Минтруда России от 11 октября 2021 г. № 696н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по пожарной профилактике» (далее – Приказ № 696н);

- приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» (далее – Приказ МЧС № 806);

- распоряжение Департамента здравоохранения города Москвы от 8 сентября 2015 г. № 1022-р «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию штатного расписания для медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную и первичную специализированную помощь по профилю, стоматология» (далее – Распоряжение № 1022-р);

- распоряжение Департамента здравоохранения города Москвы от 25 декабря 2017 г. № 1715-р «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию штатного расписания медицинскими организациями государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях» (далее – Распоряжение № 1715-р);

- методические рекомендации от 4 сентября 2007 г. № 1-4-60-10-19 «Организация тренировок по эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях» (далее – Методические рекомендации);

- письмо ГУ МЧС России по г. Москве от 25 августа 2016 г. № МП-4/8-5085 «О направлении Единых требований к организациям, осуществляющим техническое обслуживание систем противопожарной защиты на объектах социальной сферы» (далее – Письмо МЧС № МП-4/8-5085).

Примечание: при отмене или изменении действующих нормативных документов, на которые даются ссылки в настоящем приказе, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

Используемые сокращения:

- система пожарной сигнализации – **СПС;**
- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре – **СОУЭ;**
- автоматическая установка пожаротушения – **АУП;**
- внутренний противопожарный водопровод – **ВПВ;**

- системы противопожарной защиты – **СПЗ (СПС, СОУЭ, АУП, ВПВ, противодымная защита, ПАК «Стрелец-Мониторинг»);**

- техническое обслуживание и ремонт – **ТО и Р;**

- программно-аппаратный комплекс «Стрелец–Мониторинг» – **ПАК «Стрелец-Мониторинг».**

№ п/п	Наименование документа	Основания к оформлению
1. Организационно-распорядительная документация		
1.1.	Положение о службе пожарной безопасности	Приказ № 696н, Устав организации
1.2.	Должностная инструкция начальника службы пожарной безопасности, ведущего специалиста по пожарной безопасности и специалиста по пожарной безопасности	Приказ № 696н, Устав организации
1.3.	Приказ «Об установлении противопожарного режима», в котором должно быть определено следующее: 1) Утверждение Инструкций о мерах пожарной безопасности (на каждый объект защиты) (приложение 1). 2) Назначение должностного лица ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации. 3) Назначение должностных лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ, могут быть ответственными за: - эксплуатацию СПЗ; - приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей; - хранение, исправное состояние и эксплуатацию средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара	Ст. 1 ФЗ-69, п. 2, 4, 392, 393, 394 ППР в РФ, п. 4.1.32 СП 9.13130.2009, п. 8.1 ГОСТ Р 58202-2018, Приказ № 696н
1.4.	Перечень документов, оформляемых при подготовке и проведении практической тренировки по эвакуации: - приказ «О проведении практической тренировки по эвакуации»; - план проведения практической тренировки по эвакуации; - акт об итогах организации подготовки и проведения практической тренировки по эвакуации; - приказ «Об итогах подготовки и проведения практической тренировки по эвакуации»	п. 9 ППР в РФ, п. 6 Методические рекомендации
1.5.	Приказ «О запрете курения табака и никотиносодержащей продукции»	ст. 12 ФЗ-15

№ п/п	Наименование документа	Основания к оформлению
1.6.	Приказ «Об утверждении порядка, видов и сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа (далее – Порядок): 1) Утверждение Порядка (в соответствии с приложением 1 к Приказу МЧС № 806, с учетом специфики организации). 2) Утверждение программ вводного и первичного (на рабочем месте) противопожарных инструктажей	ст. 25 ФЗ-69, п. 3 ППР в РФ, п. 2, 7, 9, 15, 18, 20, 24, 26, Приложение № 1 Приказа МЧС № 806, Приказ МЧС № 596
1.7.	Приказ «Об усилении пожарной безопасности в весенне-летний период»	Приказ «О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в организациях, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы»
1.8.	Инструкция «О мерах пожарной безопасности»	п. 2, 392, 393, 394 ППР в РФ
1.9.	Инструкция «О порядке действий дежурного персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта»	п. 56 ППР в РФ
1.10.	Инструкция «О порядке использования лифтов, имеющих режим работы «транспортирование пожарных подразделений»»	п. 47 ППР в РФ
1.11.	Типовая инструкция по действиям сотрудников частных охранных предприятий в медицинских учреждениях государственной системы здравоохранения города Москвы при возникновении пожара	Распоряжение Департамента здравоохранения города Москвы от 30.07.2020 № 80-18-804/20и
1.12.	Инструкция «Учета регистрации вводного противопожарного инструктажа»	п. 22, Приложение 1 к Приказу МЧС № 806
1.13.	Инструкция «Учета регистрации первичного (на рабочем месте), повторного, внепланового, целевого противопожарных инструктажей»	п. 22, Приложение 1 к Приказу МЧС № 806
2. Техническая документация		

№ п/п	Наименование документа	Основания к оформлению
2.1.	Журнал «Эксплуатации систем противопожарной защиты», в котором должны фиксироваться следующие сведения: - информация о проведении эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах; - информация о проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности; информация о проверке огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре; - информация о проведении работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений; - информация о проведении проверок водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения зданий и сооружений; - информация о перекатке пожарных рукавов, размещенных в пожарных кранах; - информация о проведении проверок работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов; - информация о работах, проводимых с СПЗ; - учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей; - информация о проведении работ по очистке вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений; - информация о проведении проверок покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности	п. 17, 30, 42, 43, 48, 50, 52, 54, 60, 412 ППР в РФ
2.2.	Журнал «Регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту»»	Комплект типовых документов конкурсной (аукционной) документации

№ п/п	Наименование документа	Основания к оформлению
2.3.	Журнал «Учета и выполнения заявок»	Комплект типовых документов конкурсной (аукционной) документации
2.4.	Журнал «Эксплуатации систем противопожарной защиты объекта при проведении технического обслуживания и ремонта огнетушителей»	п. 5.1.14, Таблица А.2 ГОСТ Р 59641-2021
2.5.	Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» проектно-сметной документации	п. 9 ч. 12 ст. 48, 55.24 ГК РФ, п. 26 ПП № 87
2.6.	Техническая документация на СПЗ	п. 54 ППР в РФ
2.7.	Договор на осуществление ТО и Р СПЗ или документы, подтверждающие разрешение на проведение данных работ и наличие собственного, специально обученного персонала	п. 54 ППР и РФ, п. 4.5.1, 4.5.2 ГОСТ Р 54101-2010
2.8.	Специальный паспорт на огнетушители, установленные на объекте защиты	п. 396 ППР в РФ, п. 4.1.33 СП 9.13130.2009
2.9.	Расчет необходимого количества и типа огнетушителей на объекте защиты	Раздел XIX ППР в РФ,
2.10.	Расчет необходимого количества самоспасателей, специальных огнестойких накидок и покрывал	п. 7.3, Приложение А ГОСТ Р 58202-2018
2.11.	Сертификат на средства индивидуальной защиты людей при пожаре	ст. 145 ФЗ-123 п. 4.6 ГОСТ Р 58202-2018
2.12.	Сертификаты на элементы СПЗ	ст. 145 ФЗ-123
2.13.	Сертификаты на установленные противопожарные двери	ст. 145 ФЗ-123 п. 5.21 ГОСТ Р 57327-2016
2.14.	Документы, подтверждающие категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зон	п. 12 ППР в РФ
2.15.	Протокол по результатам проведения эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий	п. 17 ППР в РФ, п. 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009
2.16.	Акт обследования пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий	п. 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009
2.17.	Заключение по результатам испытаний о соответствии лестницы или ограждений на крышах (покрытиях) зданий	п. 17 ППР в РФ, п. 6.1.4, п. 7.1, п. 7.4 ГОСТ Р 53254-2009
2.18.	Протокол (акт) испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций	п. 6.4.3.5, Приложение Е ГОСТ Р 53292-2009 п.13 ППР в РФ
2.19.	План - график проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов	п. 43 ППР в РФ, п. 3.1.2 ГОСТ 12.4.021-75
2.20.	Акт первичного обследования СПЗ, включая дефектный акт, составленный по итогам первичного обследования	п. 5.3.5, Приложение Б.1 ГОСТ Р 54101-2010
2.21.	График работы исполнителя на объекте Заказчика с указание ТО1-ТО4	Комплект типовых документов конкурсной

№ п/п	Наименование документа	Основания к оформлению
		(аукционной) документации
2.22.	Регламент по ТО и Р СПЗ	п. 54 ППР в РФ
2.23.	Акт о подключении ПАК «Стрелец-Мониторинг» к ЕДДЦ	ч. 7 ст. 82 123-ФЗ Приказ № 327/27-08-232/20
2.24.	Документы, подтверждающие ежегодное проведение испытаний СПЗ (при эксплуатации СПЗ сверх срока службы)	п. 54 ППР в РФ
2.25.	Ежемесячные акты технического состояния систем противопожарной защиты	Комплект типовых документов конкурсной (аукционной) документации
2.26.	Годовой план-график ТО оборудования объекта	Комплект типовых документов конкурсной (аукционной) документации
2.27.	Информацию о наличии на территории, ближайших местах их расположения и состоянии наружных водоисточников (пожарных водоёмах, наружных пожарных гидрантов, водонапорных башен и т.д.)	п.48, 49 ППР в РФ
3. Иная документация		
3.1.	Декларация пожарной безопасности	ст. 6, 64 ФЗ-123, Приказ МЧС № 171
3.2.	Диплом о профессиональной переподготовке, подтверждающий прохождение обучения по дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки в области пожарной безопасности: начальника службы пожарной безопасности, ведущего специалиста по пожарной безопасности и специалиста по пожарной безопасности	ч. 3, 10 ст. 60 ФЗ-273, п. 3 ППР в РФ, п. 2 Приложения 3 к Приказу МЧС № 806, Приказ МЧС № 596, Распоряжение № 1715-р, Распоряжение № 1022-р
3.3.	Удостоверение о повышении квалификации, подтверждающее прохождение обучения по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации в области пожарной безопасности	ч. 3, 10 ст. 60 ФЗ-273, п. 3 ППР в РФ, п. 1 Приложения 3 к Приказу МЧС № 806, Приказ МЧС № 596, Распоряжение № 1715-р, Распоряжение № 1022-р

_____ /_____/
_____ /_____/
_____ /_____/

Ответственный за ПБ
_____ /_____/

Приложение 3
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от «09» 09 2025 г. № 956

Состав Комиссии
Департамента здравоохранения города Москвы
по проверке соблюдения норм и правил пожарной безопасности
в организациях государственной системы здравоохранения
города Москвы

Председатель комиссии:

1.	**Сапсай** Алексей Николаевич	- заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы

Заместитель председателя комиссии:

2.	**Рузанов** Сергей Вячеславович	- начальник Управления строительства и капитального ремонта Департамента здравоохранения города Москвы

Члены комиссии:

3.	**Сухоницкий** Николай Евгеньевич	- начальник отдела пожарной безопасности Службы обеспечения комплексной безопасности ГБУЗ особого типа «Московский территориальный научно-практический центр медицины катастроф (ЦЭМП) Департамента здравоохранения города Москвы»
4.	**Пронин** Сергей Александрович	- заместитель начальника отдела пожарной безопасности Службы обеспечения комплексной безопасности ГБУЗ особого типа «Московский территориальный научно-практический центр медицины катастроф (ЦЭМП) Департамента здравоохранения города Москвы»
5.	**Грибань** Денис Игоревич	- ведущий специалист по пожарной безопасности отдела пожарной безопасности Службы обеспечения комплексной безопасности ГБУЗ особого типа «Московский территориальный научно-практический центр медицины катастроф (ЦЭМП) Департамента здравоохранения города Москвы»
6.	**Леонов** Владимир Валерьевич	- специалист по пожарной безопасности отдела пожарной безопасности Службы обеспечения комплексной безопасности ГБУЗ особого типа «Московский территориальный научно-практический центр медицины катастроф (ЦЭМП) Департамента здравоохранения города Москвы»

7.	**Рываев** Александр Юрьевич	- специалист по пожарной безопасности отдела пожарной безопасности Службы обеспечения комплексной безопасности ГБУЗ особого типа «Московский территориальный научно-практический центр медицины катастроф (ЦЭМП) Департамента здравоохранения города Москвы»
8.	**Котова** Жанна Валерьевна	- начальник отдела контроля разработки и согласования ИРД Управления координации деятельности по вопросам строительства, капитального и текущего ремонта учреждений здравоохранения ГБУ «Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы»
9.	**Киселев** Владимир Александрович	- заместитель начальника отдела контроля разработки и согласования ИРД Управления координации деятельности по вопросам строительства, капитального и текущего ремонта учреждений здравоохранения ГБУ «Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы»

Секретарь комиссии:

10.	**Чараев** Игорь Александрович	- ведущий специалист по пожарной безопасности отдела пожарной безопасности Службы обеспечения комплексной безопасности ГБУЗ особого типа «Московский территориальный научно-практический центр медицины катастроф (ЦЭМП) Департамента здравоохранения города Москвы»

Приложение 4
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от «09» 09 2025 г. № 956

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии Департамента здравоохранения города Москвы по проверке соблюдения норм и правил пожарной безопасности в организациях государственной системы здравоохранения города Москвы

1. Общие положения

1.1. Комиссия Департамента здравоохранения города Москвы по проверке соблюдения норм и правил пожарной безопасности в организациях государственной системы здравоохранения города Москвы (далее – Комиссия) создана для проведения проверок по соблюдению требований норм и правил пожарной безопасности, организационно-методического руководства, планирования и координации мероприятий по пожарной безопасности в организациях государственной системы здравоохранения города Москвы (далее – Организации) и является единственным органом контроля по данному направлению.

1.2. Состав Комиссии утверждается приказом Департамента здравоохранения города Москвы.

1.3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии и секретаря Комиссии.

1.4. Организационно-техническое сопровождение работы Комиссии осуществляет ГБУЗ особого типа «МТНПЦМК (ЦЭМП) ДЗМ».

1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством Российской Федерации в области противопожарного нормирования и стандартизации, нормативными документами и нормативно правовыми актами по пожарной безопасности, а также нормами настоящего положения.

1.6. Председатель Комиссии утверждает «План-график проверок объектов защиты Департамента здравоохранения города Москвы по проверке соблюдения норм и правил пожарной безопасности в организациях государственной системы здравоохранения города Москвы».

1.7. Внеплановые проверки проводятся по распоряжению председателя Комиссии.

1.8. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, определяет повестку заседания Комиссии, распределяет обязанности между членами Комиссии.

1.9. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии, вносят предложения по формированию повестки дня заседания Комиссии, докладывают на заседаниях Комиссии по вопросам, включенным в повестку дня заседания Комиссии.

1.10.В случае отсутствия председателя Комиссии, организация работы Комиссии возлагается на заместителя председателя Комиссии.

1.11.Председатель Комиссии ходатайствует руководителю Департамента здравоохранения города Москвы:

- о заслушивании на заседании Комиссии руководителей Организаций по факту выявленных нарушений норм и правил пожарной безопасности;
- о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения требований норм и правил пожарной безопасности в Организациях, а также по фактам происшедших возгораний.

1.12.На заседаниях Комиссии решения принимается большинством голосов присутствующих членов Комиссии.

1.13.Принятые на заседании Комиссии решения оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии или председательствующий на заседании заместитель и секретарь Комиссии.

1.14.Решения, указанные в протоколах, по итогам заседания являются обязательными для всех руководителей Организаций.

1.15.Контроль выполнения противопожарных мероприятий, предложенных Комиссией, возлагается на руководителей Организаций.

2. Основные функции и задачи Комиссии

2.1. Осуществление контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области противопожарного нормирования и стандартизации, а также требований настоящего положения, локальных и нормативно правовых актов Департамента здравоохранения города Москвы в Организациях.

2.2. Выборочный мониторинг состояния противопожарного режима в Организациях.

2.3. Проведение плановых и внеплановых проверок противопожарного состояния Организаций.

2.4. Осуществление подготовки проектов нормативно - распорядительных документов, отчётных, аналитических и информационно - методических материалов Департамента в области пожарной безопасности.

2.5. Организация профилактической работы, направленной на повышение уровня пожарной безопасности, а также минимизацию возможности возникновения пожароопасных ситуаций в Организациях.

2.6. Проведение служебных расследований (незамедлительно) в случае возникновения возгорания с выездом на место и последующим рассмотрением результатов на заседании Комиссии Департамента здравоохранения города Москвы по проверке соблюдения норм и правил пожарной безопасности в Организациях.

2.7. Участие в планировании и проведении мероприятий по контролю выполнения требований по поддержанию противопожарного режима защищаемых объектов Организаций, соответствия качества услуг по обслуживанию систем пожарной безопасности, оказываемых Организациям в рамках заключенных контрактов и технических заданий.

2.8. Мониторинг выполнения «Плана организационно-технических мероприятий, направленных на усиление противопожарной защиты в организациях государственной системы здравоохранения города Москвы», утвержденный настоящим приказом, в соответствии с утвержденными сроками.

2.9. Анализ полноты и качества разработанных документов по пожарной безопасности в соответствии с утвержденным Перечнем организационно-распорядительной документации, обязательной к оформлению в Организациях.

2.10.Мониторинг организации обучения мерам пожарной безопасности ответственных за обеспечение пожарной безопасности и работников Организаций.

2.11.Анализ организации и проведения практических тренировок с работниками Организаций и сотрудниками частных охранных организаций, с целью выработки и закрепления навыков действий в условиях возникновения пожара.

2.12.Подготовка и участие в организации и проведении научно-практических, информационно-просветительских и иных мероприятий по пожарной безопасности.

2.13.Анализ устранения, выявленных органами Государственного пожарного надзора, нарушений обязательных норм и правил пожарной безопасности.

2.14.Оказание методических рекомендаций Организациям по вопросам организационного и технического регулирования в области пожарной безопасности.

3. Права члена Комиссии

Член Комиссии имеет право:

- беспрепятственно, по предъявлении служебного удостоверения и в соответствии с полномочиями, установленными положением Комиссии о проведении проверки, посещать (осматривать) объекты защиты Организаций;
- требовать от должностных лиц, в том числе руководителей и других работников Организаций, представления письменных объяснений по фактам нарушений обязательных требований по пожарной безопасности, выявленных при проведении проверки, а также представления документов для копирования, фото- и видеосъемки;
- знакомиться с технической документацией, электронными базами данных, информационными системами Организации в части, относящейся к предмету и объему проверки;
- составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления Организацией документов и материалов, запрошенных при проведении проверки, невозможности провести опрос должностных лиц и (или) работников Организации, ограничения доступа в помещения, воспрепятствования иными мерами по осуществлению проверки;
- в случае отсутствия на заседании Комиссии изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается

на заседании и приобщается к протоколу;

- в случае несогласия с принятым на заседании решением Комиссии излагать в письменной форме своё мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания;

- обращаться к председателю Комиссии по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

4. Обязанности члена Комиссии

4.1.Член Комиссии обязан:

- проводить плановые проверки противопожарного состояния и соблюдения норм и правил пожарной безопасности в соответствии с утвержденным «Планом-графиком проверок объектов защиты Департамента здравоохранения города Москвы по проверке соблюдения норм и правил пожарной безопасности в организациях государственной системы здравоохранения города Москвы» (результаты проверки оформляются «Актом плановой проверки противопожарного состояния и соблюдения норм и правил пожарной безопасности» по форме согласно приложению 1 к настоящему положению);

- проводить внеплановые проверки противопожарного состояния и соблюдения норм и правил пожарной безопасности в рамках распоряжения председателя Комиссии (результаты проверки оформляются «Актом внеплановой проверки противопожарного состояния и соблюдения норм и правил пожарной безопасности» по форме согласно приложению 2 к настоящему положению);

- осуществлять выезд на возгорание с проведением расследования и представлением оперативной информации председателю Комиссии, форму и содержание которой, определяют члены Комиссии (результаты расследования причин возгорания оформляется «Актом служебного расследования возгорания» по форме согласно приложению 3 к настоящему положению);

- проводить фото и видеосъемку, выявленных нарушений норм и правил пожарной безопасности, в помещениях, в сооружениях и территории Организаций;

- **ежеквартально** обеспечивать подготовку материалов на заседание Комиссии и проведение селекторных совещаний с Организациями по вопросам соблюдения обязательных требований по пожарной безопасности, а также проводить рабочие совещания с уполномоченными лицами Организаций по вопросам результатов проверок органов надзорной деятельности МЧС России.

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы Организаций;

- своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные в соответствии с положением полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований по пожарной безопасности;

- знакомиться с документами, касающимися соблюдения обязательных требований пожарной безопасности;

- выдавать должностным лицам рекомендации по обеспечению пожарной безопасности и предотвращению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, принимать решения об устранении должностными лицами выявленных нарушений обязательных требований пожарной безопасности;
- принимать участие в подготовке заседаний Комиссии;
- рассматривать на заседаниях Комиссии с руководителями Организаций результаты плановых и внеплановых проверок, проведенных членами Комиссии.
- соблюдать установленные сроки проведения плановых и внеплановых проверок;
- проводить плановые и внеплановые проверки в присутствии должностных лиц Организации;
- направлять докладную записку председателю Комиссии в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности, способные привести к человеческим жертвам и материальному ущербу.

4.2. Секретарь Комиссии обязан:

- готовить материалы к заседанию и проекты решений Комиссии;
- вести протоколы заседаний Комиссии;
- в пятидневный срок после проведения заседания Комиссии представлять протокол на подпись председательствующему на заседании Комиссии;
- обеспечивать контроль за выполнением решений Комиссии.

Приложение 1
к Положению о Комиссии
Департамента здравоохранения города
Москвы по проверке соблюдения норм
и правил пожарной безопасности
в организациях государственной
системы здравоохранения города Москвы

ФОРМА

Акт № _____-П плановой проверки противопожарного состояния и соблюдения норм и правил пожарной безопасности

г. Москва «___» _____ 202__ г.

Основание проведение проверки: _____

Организация: _____

Адреса проведения проверки: _____

Период проведения проверки _____

Члены Комиссии, проводившие проверку _____

Выявленные нарушения:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Место выявленного нарушения
Адрес объекта защиты			
1.			
2.			
3.			
Адрес объекта защиты			
1.			
2.			
3.			
Общее количество нарушений:			

Вывод Комиссии: _____

Рекомендации: _____

Члены Комиссии (подпись) (расшифровка подписи)

С актом ознакомлен, один экземпляр акта получил.

Руководитель организации (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Положению о Комиссии
Департамента здравоохранения города
Москвы по проверке соблюдения норм
и правил пожарной безопасности
в организациях государственной
системы здравоохранения города Москвы

ФОРМА

Акт № _____-В внеплановой проверки противопожарного состояния и соблюдения норм и правил пожарной безопасности

г. Москва «___» _____ 202__ г.

Основание проведение проверки: _____

Организация: _____

Адреса проведения проверки: _____

Период проведения проверки _____

Члены Комиссии, проводившие проверку _____

Выявленные нарушения:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Место выявленного нарушения
Адрес объекта защиты			
1.			
2.			
3.			
Адрес объекта защиты			
1.			
2.			
3.			
Общее количество нарушений:			

Вывод Комиссии: _____

Рекомендации: _____

Члены Комиссии (подпись) (расшифровка подписи)

С актом ознакомлен, один экземпляр акта получил.

Руководитель организации (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Положению о Комиссии
Департамента здравоохранения города
Москвы по проверке соблюдения норм
и правил пожарной безопасности
в организациях государственной
системы здравоохранения города Москвы

ФОРМА

Акт №____ служебного расследования возгорания

г. Москва «___» _____ 202__ г.

Основание проведения расследования: _____

Организация: _____

Адрес объекта защиты, где произошло возгорание: _____
_____

Составлен членами Комиссии: _____

Дата и время возникновения возгорания: _____

Запрошены и изучены следующее документы: _____

Результаты служебного расследования: _____

Вывод Комиссии: _____

Рекомендации: _____

Члены Комиссии (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 5
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от «09» 09 2025 г. № 956

ФОРМА

(оформляется на бланке организации, предприятия, учреждения)

Начальнику отдела пожарной безопасности ГБУЗ особого типа «МТНПЦМК (ЦЭМП) ДЗМ»

_____
(наименование организации)

в соответствии с приказом Департамента здравоохранения города Москвы от _____ г. № _____ «О мерах, направленных на усиление противопожарной защиты в организациях государственной системы здравоохранения города Москвы» направляет

_____
(Ф.И.О)

для согласования на должность

_____
(начальника службы по пожарной безопасности, специалиста (ведущего специалиста) по пожарной безопасности)

в _____
(наименование организации)

_____
(должность руководителя) (подпись) (расшифровка)

Приложение 6
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от «09» 09 2025 г. № 956

ФОРМА

СПРАВКА-ДОКЛАД
руководителя организации государственной системы здравоохранения города Москвы о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

1. Общие сведения

1.1. Наименование организации (юридический адрес, в том числе филиалов).

1.2. Сведения о руководителе, должностных лицах, ответственных за обеспечение пожарной безопасности (копии приказов о назначении на должность, наличие должностных инструкций, документов о прохождении подготовки по вопросам пожарной безопасности, наличие специального образования).

2. Планирование мероприятий по пожарной безопасности

2.1. Наличие утвержденного Плана организационно-технических мероприятий, направленных на усиление противопожарной защиты, на текущий год.

2.2. Наличие организационно-распорядительной документации, оформленной в соответствии с приложением 2 к настоящему приказу.

2.3. Количество запланированных и проведенных на момент проверки учений и тренировок, наличие отчетных документов.

3. Системы противопожарной защиты

3.1. Системы пожарной сигнализации и оповещения (СПС и СОУЭ):
- тип СПС (аналоговая, адресная);
- марка СПС;
- марка СОУЭ;
- год установки / год последней модернизации;
- наличие исполнительной документации.

3.2. Государственные контракты (договоры) на техническое обслуживание систем противопожарной защиты:
- СПС и СОУЭ: номер договора, срок действия, наименование обслуживающей организации;
- система дублирования сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны: номер договора, срок действия, наименование обслуживающей организации.

3.3. Исполнение требований Типового технического задания на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения:

- наличие акта первичного обследования систем противопожарной защиты;
- наличие не устраненных нарушений, выявленных при первичном обследовании, которые способствуют ложным срабатываниям СПС;
- наличие план-графика годового технического обслуживания систем противопожарной защиты;
- наличие журнала учета проведения технического обслуживания систем противопожарной защиты;
- наличие актов проведения проверки работоспособности систем противопожарной защиты;
- количество случаев ложных выездов пожарно-спасательных подразделений в текущем году;
- наличие ежемесячных записей в техническом журнале о проверке работоспособности системы дублирования сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны;
- наличие материалов о проведении служебных проверок по всем случаям ложных срабатываний СПС;
- принятие необходимых мер со стороны обслуживающей организации по исключению случаев ложных срабатываний СПС;
- наличие копий документов исполнителя, подтверждающих квалификацию;
- сертификаты, удостоверения повышения квалификации;
- удостоверение по электробезопасности, группа не ниже III-IV в электроустановках напряжением до 1000 В;
- удостоверение для инженерно-технического персонала по Правилам по охране труда при работе на высоте.

Наличие письма от обслуживающей организации с указанием номера телефона круглосуточной диспетчерской службы для приема заявок, проведения консультаций по вопросам функционирования обслуживаемых установок пожарной автоматики, для вызова дежурной смены специалистов в целях осуществления срочных мероприятий по устранению неисправностей.

4. Предписания (акты) органов надзорной деятельности

3.1. Наличие предписания (акта) органа государственного контроля (надзора): (дата и номер) МЧС России/Прокуратуры.

3.2. Количество выявленных нарушений норм и правил пожарной безопасности (режимного/капитального характера).

3.3. Сведения об устранении выявленных нарушений (план мероприятий с указанием сроков и ответственных исполнителей, приказы, протоколы и т.п.), а также количество устраненных нарушений на момент проверки.

3.4. Информация о привлеченных к дисциплинарной ответственности юридических и должностных лиц по результатам проверок надзорными органами.

3.5. Сведения о запланированных органами надзорной деятельности плановых и внеплановых проверках подведомственной организации, размещенные на официальном сайте ФГИС «Единый Реестр Проверок» (https://proverki.gov.ru/).

5. Финансирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

5.1. Сумма израсходованных за истекший год денежных средств с разбивкой по каждому мероприятию.

5.2. Сумма запланированных к реализации в следующем году денежных средств с разбивкой по каждому мероприятию.

5.3. Сумма фактически израсходованных денежных средств на момент проведения проверки с разбивкой по каждому мероприятию, в том числе с указанием финансирования работ по устранению нарушений капитального характера, выявленных органами надзорной деятельности.

6. Организационно-штатная структура

6.1. Количество принятых в текущем году на работу сотрудников, включая совместителей.

6.2. Количество сотрудников, прошедших обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума, и количество сотрудников, с которыми проведен противопожарный инструктаж.

6.3. Количество сотрудников, прошедших в текущем году вводный противопожарный инструктаж.

7. Периодические противопожарные мероприятия

7.1. Наличие технического отчета о проведении замеров сопротивления изоляции (наличие документа по устранению недостатков согласно ведомости дефектов).

7.2. Наличие протокола эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и металлических ограждений (наличие документа по устранению недостатков согласно ведомости дефектов).

7.3. Наличие акта проведения огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций. Копия заключения лаборатории о состоянии огнезащитной обработки.

7.4. Наличие акта проведения испытаний внутреннего противопожарного водопровода.

7.5. Наличие акта освидетельствования состояния средств спасения с высоты.

7.6. Наличие журнала учета огнетушителей.

8. Претензионная работа

8.1. Количество направленных в подрядные и обслуживающие организации писем.

8.2. Сведения о принятых мерах в отношении подрядных и обслуживающих организаций.

Приложение 7
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от «09» 09 2025 г. № 956

ФОРМА

ПЛАН
мероприятий по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проверки (отделом пожарной безопасности Службы обеспечения комплексной безопасности, ГПН)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требованнй пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Мероприятия по устранению нарушения	Срок (дата или месяц, год начала и окончания выполнения работ)	Ответственные лица за своевременное устранение нарушения	Отметка (подпись) о выполнении
1.						
2.						
3.						
...						

Приложение 8
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от «09» 09 2025 г. № 956

ФОРМА

(оформляется на бланке организации, предприятия, учреждения)

ДОНЕСЕНИЕ
о срабатывании систем противопожарной защиты

в _____
(наименование организации, предприятии, учреждении)

По состоянию на ____ час. ____ мин. «___» _____ 202__ г.:

В ___ час. ___ мин. «___» _____ 202__ г. в _____
(адрес объекта)

произошло: _____
(описание ситуации)

По прибытию на место и уточнения обстановки установлено: _____
_____
(краткое описание обстановки, причин сработки*, время прибытия пожарных подразделений, дополнительных сведений по ущербу, количество и время эвакуации пациентов и персонала).

Организована работа: _____
_____**.
(описание проводимых мероприятий, время подачи заявки на прибытие обслуживающей организации систем противопожарной защиты, с указанием номера заявки)

По состоянию ____ час. ____ мин. «___» _____ 202__ г.: _____
_____.
(указание текущей обстановки и сведений о ходе ликвидации ЧС)

Подпись руководителя, дата _____

*** Прописывается выявленная причина ложного срабатывания системы пожарной сигнализации.**

К факторам, схожим с факторами пожара, относятся явления, вызывающие изменения физических параметров среды, аналогичные определяемым ИП в соответствии с их конструктивными особенностями как проявление пожара, но возникшие по иной причине, не связанной с пожаром.

К таким факторам относятся дым (от сварочных работ, табачный и т.д.), пар (например, от душа, связанный с приготовлением пищи или производственными процессами), пыль (строительные и уборочные работы), дым от пригоревшей пищи, высокая влажность, приводящая к образованию тумана, высокие температуры (например, при использовании духовых печей, перегрев за счет солнечной радиации, излучение в инфракрасном диапазоне и т.д.).

**** Действия при срабатывании системы пожарной сигнализации:**

1). Вызвать обслуживающую организацию для восстановления работоспособности в установленные контрактом сроком (3 часа).

2). В случае если обслуживающая организация не прибыла на объект защиты в установленные контрактом сроком, составляется претензионная работа.

3). Письмо и документы о ходе разбирательства направляются в течение **5 часов** с актом восстановления работоспособности системы пожарной сигнализации.

Приложение 9
к приказу Департамента
здравоохранения города Москвы
от «09» 09 2025 г. № 956

ФОРМА

(оформляется на бланке организации, предприятия, учреждения)

ДОНЕСЕНИЕ
по обстановке, сложившейся в результате пожара

в _____
наименование организации, предприятии, учреждении

По состоянию на ____ час. ____ мин. «___» _____ 202__ г.:

В ___ час. ___ мин. «___» _____ 202__ г. в _____
(адрес объекта)

произошло: _____
(описание ситуации)

В результате указанной ситуации пострадало ____ человек, из них ___ детей, в том числе ____ человек погибло, из них ___ детей, ___ человек госпитализированы в _____,
(указание медицинских организаций, состояние пострадавших)

____ пострадавшим помощь оказана амбулаторно.

По прибытию на место и уточнения обстановки установлено: _____
_____
(краткое описание первичной обстановки на месте ЧС, возможных причин возникновения, последствий, время вызова и прибытия пожарных подразделений, дополнительных сведений по ущербу, пострадавшим и гражданам (в том числе граждан иностранных государств с указанием ФИО и гражданства), нуждающимся в оказании всесторонней помощи)

На месте ЧС (происшествия) организована работа: _____
(описание проводимых мероприятий по ликвидации ЧС, время подачи заявки на прибытие обслуживающей организации систем противопожарной защиты, с указанием номера заявки)

Проведено (планируется) заседание КЧС и ПБ по вопросам _____,
(перечисление)

на котором были (будут) приняты решения по _____
(перечисление)

По состоянию ____ час. ____ мин. «___» _____ 202__ г.: _____
_____.
(указание текущей обстановки и сведений о ходе ликвидации ЧС)

Подпись руководителя, дата _____